



Autorizovaná osoba č. SK04

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31821987

SK CERTIFIKÁT o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku

SK04 – ZSV – 3202

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

Káblové nosné systémy BAKS s funkčnou odolnosťou v požiari

Káblové nosné systémy BAKS s funkčnou odolnosťou v požiari, systém PS 30 až PS 90, sú určené na zabezpečenie činnosti elektrického napájania a ovládania požiarotechnických, signálnych, technických a technologických zariadení v stavbách, ktoré musia byť aj počas požiaru určený čas v prevádzke.

Prehľad stanovísk k funkčnosti v požiari s klasifikáciou na základe skúšok vykonaných na reprezentantoch sa uvádza v prílohe 1 na rube tohto certifikátu.

Uvedený na trh pod menom

BAKS - Kazimierz Sielski
IČO: 008278930
ul. Jagodne 5, 05-480 Karczew
Poľsko

a vyrábaný vo výrobní

BAKS - Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5, 05-480 Karczew
Poľsko

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov“) a parametrov uvedených v SK technickom posúdení

SK TP – 16/0115

podľa systému posudzovania parametrov I sú uplatnené a že systém riadenia výroby vykonávaný výrobcom sa posúdil na zabezpečenie

nemennosti parametrov stavebného výrobku.

Tento certifikát bol vydaný prvýkrát dňa 3. marca 2023 a ostáva v platnosti dovtedy, kým zostane v platnosti SK technické posúdenie, stavebný výrobok, metódy posudzovania parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní sa významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený autorizovanou osobou na certifikáciu výrobkov.

Bratislava 3. marca 2023



Ing. Daša Kozáková
vedúca Autorizovanej osoby SK04

Príloha 1 certifikátu SK04 – ZSV – 3202:

Prehľad stanovísk k funkčnosti v požiari s klasifikáciou na základe skúšok vykonaných na reprezentantoch:

Stanoviská k funkčnosti v požiari s klasifikáciou:

Jednotlivé stanoviská k funkčnosti v požiari s klasifikáciou vydalo na základe vykonaných skúšok akreditované skúšobné laboratórium č. 041/S-159, FIRES, s.r.o., Autorizovaná osoba SK01, Osloboditeľov 282, Batizovce, Slovenská republika.

Podrobnosti k funkčnosti podľa predmetných špecifikácií na základe skúšok sú deklarované v jednotlivých klasifikáciách, ktoré sú uvedené v SK TP – 16/0115, príloha 3.

Použitie výrobkov:

Všeobecné projekčné a realizačné požiadavky na trasy káblov na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari pre predmetné výrobky, na ktoré sa vzťahujú predpisy požiarnej bezpečnosti stavieb podľa STN 92 0203 a dovoľené spôsoby zabudovania sú uvedené v jednotlivých stanoviskách k funkčnosti pri požiari spolu s klasifikáciou a aplikáciou konečného používania.

