RKKMP...H50 Redukcia žľabu uhlová

Informace:

Použitie
Zmena šírky káblových trás.


Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,





Verze:

Tlouštka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
RKKMP50H50	**50**	**811805**	**2**	**0,08**
RKKMP100H50	**100**	**811810**	**2**	**0,12**
RKKMP200H50	**200**	**811820**	**2**	**0,21**

© 2026 STRADER