

OPNKMP...H100 Obchádzka žľabu vertikálna

Informace:

Použitie

Obídenie prekážky v káblovej trase.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

