

ODLJ75H60 Odbočka

Informace:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2011,

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

