
KGL/KCL50H60 Žľab

Informace:









POUŽITIE
Vedenie káblových trás s funkčnou odolonosťou v požiari.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- **Spájanie vsúvaním a zoskrutkovaním žľabov**
- **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
- **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**

© 2026 STRADER