PSB Základňa stropná

Informace:

POUŽITIE
Vešanie káblových trás pomocou zdvojených C-uholníkov typu CMPC41H42 a CMPM41H42

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metodou Sendzimira EN 10346:2011

Na objednávku:
E - nerezová oceľ smelovo zinkovaná podľa PN-EN ISO 10683:2014-09
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby



Jednostronne obciążone wsporniki						
	W szeregu/w a mm	150	200	300	400	600
	Nośność A dla Typu z PIR kg	1,60	1,55	1,45	1,35	0,95
Obustronnie obciążone wsporniki						
	W szeregu/w a mm	150	200	300	400	600
	Obciążenie nośne dla Typu z PIR	1,40	0,95	0,65	0,45	0,30

Wsporniki montowane są w szeregu lub w odległości maksymalnej od siebie równej rozpiętości zgodnie z tabelą montażowej dla danej rozpiętości.