

## TSJ...H50 Káblový žľab s krytom

### Informace:

**Použitie**

Vedenie káblových trás.


**Materiál**

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088



### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol      | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnost/1m |
|-------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| TSJ100H50/3 | 3000         | 100          | 131009     | 2          | 50           | 2,64        |
| TSJ200H50/3 | 3000         | 200          | 131006     | 2          | 50           | 3,43        |
| TSJ300H50/3 | 3000         | 300          | 131008     | 2          | 50           | 4,22        |