

LTSJ75H75 Spojka káblového žľabu s krytom

Informace:

Použitie

Spájanie káblových žľabov a tvaroviek.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

