

KMTSJ...H50 Koleno káblového žľabu s krytom 45°

Informace:

Použitie

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088



Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
KMTSJ50H50	50	151608	2	50	0,29
KMTSJ100H50	100	111605	2	50	0,47
KMTSJ150H50	150	111604	2	50	0,67
KMTSJ200H50	200	121408	2	50	0,67