

## TTSJ200H200 T-kus káblového žľabu s krytom

### Informace:

**Použitie**

Rozvetvenie káblovej trasy.

**Materiál**

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

