

TDSUC...H200 Doplňujúci diel rebríka T

Informace:





POUŽITIE
Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2023-02
E - nerezová oceľ
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- **Na spájanie s rebríkom je potrebné použiť 16 kpl. skrutiek SGKM8x16 alebo SGNM8x16.**
- **Rýchla a stabilná montáž.**
- **Inštalácia v ľubovoľnom mieste existujúcej káblovej trasy.**
- **Možnosť upevnenia priečok rebríka do spodnej časti doplňujúceho dielu T.**

Verze:

Tlouštka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TDSUC200H200	**200**	**424220**	**1**	**9,14**
TDSUC300H200	**300**	**424320**	**1**	**9,54**
TDSUC400H200	**400**	**424420**	**1**	**9,93**
TDSUC500H200	**500**	**424520**	**1**	**10,31**
TDSUC600H200	**600**	**424620**	**1**	**10,70**

© 2026 STRADER