

LLFJ...H60 Kíbový oblúk žľabu

Overview:


POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12



Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Weight 1 pc.
LLFJ100H60	100	166212	2	1,32
LLFJ150H60	150	166312	2	1,35
LLFJ200H60	200	166412	2	1,60
LLFJ300H60	300	166512	2	1,98
LLFJ400H60	400	166540	2	2,40