


TSL...H50 Káblový žľab s krytom

Overview:

Použitie
Vedenie káblových trás.
Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088



Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Length L [m]	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Height H [mm]	Weight [1m]
TSL100H50/3	3000	100	171205	2	50	1,85
TSL200H50/3	3000	200	171204	2	50	2,96