

KTSJ...H50 Koleno káblového žľabu s krytom 90°

Overview:

Použitie

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.


Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088



Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Height H [mm]	Weight 1 pc.
KTSJ50H50	50	151307	2	50	0,20
KTSJ100H50	100	111305	2	50	0,39
KTSJ150H50	150	111304	2	50	0,64
KTSJ200H50	200	121105	2	50	0,99