

CZTSJ...H50 Križovatka káblového žľabu s krytom

Overview:

Použitie

Rozvetvenie káblovej trasy.


Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088



Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Height H [mm]	Weight 1 pc.
CZTSJ50H50	50	133802	2	50	0,42
CZTSJ100H50	100	133805	2	50	0,67
CZTSJ150H50	150	133801	2	50	1,01
CZTSJ200H50	200	133806	2	50	1,44