

CZTSJ150H150 Križovatka káblového žľabu s krytom

Overview:

Použitie

Rozvetvenie káblovej trasy.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

