

TDKSUP...H100N Doplňujúci diel žľabu T

Overview:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL



Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby



- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť 16 kpl. skrutiek SGKM8x16 a 3-4 kpl. skrutiek SGKM6x12 na spojenie dolnej časti tvarovky, s dnom žľabu.
- Rýchla a stabilná montáž.
- Inštalácia v akomkoľvek bode existujúcej káblovej trasy.
- Možnosť dotiahnutia dna káblového žľabu na spodnú časť doplňujúceho dielu T.
- Nízka cena.

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Weight 1 pc.
TDKSUP200H100	200	210122	1	4,50
TDKSUP300H100	300	210132	1	4,74
TDKSUP400H100	400	210142	1	5,00
TDKSUP500H100	500	210152	1	5,27
TDKSUP600H100	600	210162	1	5,54