

TDKSUC...H100N Doplnujúci diel žľabu T

Overview:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL



Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby



- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť 16 kpl. skrutiek SGKM8x16 a 3-4 kpl. skrutiek SGKM6x12 na spojenie dolnej časti tvarovky, s dnom žľabu.
- Rýchla a stabilná montáž.
- Inštalácia v akomkoľvek bode existujúcej káblovej trasy.
- Možnosť dotiahnutia dna káblového žľabu na spodnú časť doplnujúceho dielu T.
- Nízka cena.

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Weight 1 pc.
TDKSUC200H100	200	220201	1	5,40
TDKSUC300H100	300	220301	1	5,69
TDKSUC400H100	400	220401	1	6,00
TDKSUC500H100	500	220501	1	6,32
TDKSUC600H100	600	220601	1	6,65