

## RDLP...H120N Redukce žebříku levá

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna šířky kabelové trasy.

**MATERIÁL**

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



Proz rákosových zakončeních  
použít symbol a) b).

Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.