

RKKMP...H200 Redukcia žľabu uhlová

Informace:


Použitie
Zmena šírky káblových trás.

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,



Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
RKKMP100H200	100	817610	2	0,44
RKKMP200H200	200	817620	2	0,75