
RKJ...H50 Redukcia žľabu uhlová

Informace:

POUŽITIE
Redukcia šírky káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- **Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12**
- **Výberom vhodnej verzie môžme zredukovať šírku trasy o 50, 100, 150 alebo 200 mm.**
- **Príklad - pripojením ku žľabu o šírke 400 mm redukcie RKJ200H50 prechádzame na žľab o šírke 200 mm.**
- **Možnosť použitie u rôznych perforácií káblových žľabov firmy BAKS.**
- **Pozor - podpera musí byť umiestnená v bode kde sa mení šírka žľabu**

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
RKJ50H50	**50**	**159905**	**10**	**0,05**
RKJ100H50	**100**	**159910**	**10**	**0,08**
RKJ150H50	**150**	**159915**	**10**	**0,11**
RKJ200H50	**200**	**159921**	**10**	**0,14**

© 2026 STRADER