

KMTSJ100H100 Koleno káblového žľabu s krytom 45°

Informace:

Použitie

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

