

## TDKSUC...H120N Doplňujúci diel žľabu T

### Informace:

**POUŽITIE**

Rozvetvenie káblovej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby



- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť 16 kpl. skrutiek SGKM8x16 a 3-4 kpl. skrutiek SGKM6x12 na spojenie dolnej časti tvarovky, s dnom žľabu.
- Rýchla a stabilná montáž.
- Inštalácia v akomkoľvek bode existujúcej káblovej trasy.
- Možnosť dotiahnutia dna káblového žľabu na spodnú časť doplňujúceho dielu T.
- Nízka cena.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TDKSUC200H120	200	220212	1	6,30
TDKSUC300H120	300	220312	1	6,59
TDKSUC400H120	400	220412	1	6,90
TDKSUC500H120	500	220512	1	7,22
TDKSUC600H120	600	220612	1	7,55