
TDKSUC...H200N Doplňujúci diel žľabu T


Informace:

POUŽITIE
Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby





- **K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť 16 kpl. skrutiek SGKM8x16 a 3-4 kpl. skrutiek SGKM6x12 na spojenie dolnej časti tvarovky, s dnom žľabu.**
- **Rýchla a stabilná montáž.**
- **Inštalácia v akomkoľvek bode existujúcej káblovej trasy.**
- **Možnosť dotiahnutia dna káblového žľabu na spodnú časť doplňujúceho dielu T.**
- **Nízka cena.**

Verze:

Tlouštka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TDKSUC200H200	**200**	**223220**	**1**	**9,10**
TDKSUC300H200	**300**	**223320**	**1**	**9,39**
TDKSUC400H200	**400**	**223420**	**1**	**9,70**
TDKSUC500H200	**500**	**223520**	**1**	**10,02**
TDKSUC600H200	**600**	**223620**	**1**	**10,35**

© 2026 STRADER