

TDKSUC...H200N Doplňujúci diel žľabu T

Informace:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL



Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby



- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť 16 kpl. skrutiek SGKM8x16 a 3-4 kpl. skrutiek SGKM6x12 na spojenie dolnej časti tvarovky, s dnom žľabu.
- Rýchla a stabilná montáž.
- Inštalácia v akomkoľvek bode existujúcej káblovej trasy.
- Možnosť dotiahnutia dna káblového žľabu na spodnú časť doplňujúceho dielu T.
- Nízka cena.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|----------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| TDKSUC200H200 | 200 | 223220 | 1 | 9,10 |
| TDKSUC300H200 | 300 | 223320 | 1 | 9,39 |
| TDKSUC400H200 | 400 | 223420 | 1 | 9,70 |
| TDKSUC500H200 | 500 | 223520 | 1 | 10,02 |
| TDKSUC600H200 | 600 | 223620 | 1 | 10,35 |