

## TDSUP...H110 Doplnujúci diel rebríka T

### Informace:

#### POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.

#### MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:


**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO

1461:2023-02

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- Na spájanie s rebríkom je potrebné použiť 16 kpl. skrutiek SGKM8x16 alebo SGNM8x16.
- Rýchla a stabilná montáž.
- Inštalácia v ľubovoľnom mieste existujúcej káblovej trasy.
- Možnosť upevnenia priečok rebríka do spodnej časti doplnujúceho dielu T.



### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol              | Šírka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>TDSUP200H110</b> | <b>200</b>   | <b>421122</b> | <b>1</b>   | <b>5,73</b>   |
| <b>TDSUP300H110</b> | <b>300</b>   | <b>421132</b> | <b>1</b>   | <b>6,05</b>   |
| <b>TDSUP400H110</b> | <b>400</b>   | <b>421142</b> | <b>1</b>   | <b>6,38</b>   |
| <b>TDSUP500H110</b> | <b>500</b>   | <b>421152</b> | <b>1</b>   | <b>6,70</b>   |
| <b>TDSUP600H110</b> | <b>600</b>   | <b>421162</b> | <b>1</b>   | <b>7,03</b>   |