

LCKD Uholník rebríka

Informace:

Informácie

Inštalácia káblového rebríka vertikálne a horizontálne, naplocho na stenu.

Materiál

FP - lamelové zinokovanie PN-EN ISO 10683:2018-11

Na požiadanie:

F - žiarovo pozinkovaná oceľ PN-EN ISO 1461:2023-02

E - nehrdzavejúca oceľ

L - lakované v štandardných farbách RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž pomocou skrutiek SGKFM8x16

