
RDSP...H80N Redukce žebříku symetrická

Informace:

POUŽITÍ
Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.





Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

© 2026 STRADER