

LZTSJ...H50 Oblúk káblového žľabu s krytom vonkajší 90°

Overview:

Použitie

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.



Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088



Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Height H [mm]	Weight 1 pc.
LZTSJ50H50	50	151507	2	50	0,23
LZTSJ100H50	100	111505	2	50	0,32
LZTSJ150H50	150	115505	2	50	0,40
LZTSJ200H50	200	121305	2	50	0,49