

TDKSUC...H200N Doplňujúci diel žľabu T

Overview:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškovej ľubovoľnej farby



- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť 16 kpl. skrutiek SGKM8x16 a 3-4 kpl. skrutiek SGKM6x12 na spojenie dolnej časti tvarovky, s dnom žľabu.
- Rýchla a stabilná montáž.
- Inštalácia v akomkoľvek bode existujúcej káblovej trasy.
- Možnosť dotiahnutia dna káblového žľabu na spodnú časť doplňujúceho dielu T.
- Nízka cena.

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Width a [mm]	Catalogue number	Quantity in box	Weight 1 pc.
TDKSUC200H200	200	223220	1	9,10
TDKSUC300H200	300	223320	1	9,39
TDKSUC400H200	400	223420	1	9,70
TDKSUC500H200	500	223520	1	10,02
TDKSUC600H200	600	223620	1	10,35