

CZRU2 Križovatka rúrok

Overview:

Použitie

Vetvenie trasy káblov v rúrkach. Ochrana káblov.

Materiál

S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimira STN-EN 10346: 2015-09

Na objednávku:

F - oceľ, žiarovo pozinkovaná ponorom podľa STN-EN ISO 1461: 2011,

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL,

Ďalšie informácie

- rozsah priemerov rúrok: Ø40 - Ø63,5
- pevné spojenie rúrok
- estetika inštalácie

