

KAP...H60 Žľab

Informácie:

Použité

Vedenie káblových trás.

Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,
objednávka nad 300 m,

E - nerezová oceľ EN 10088,
prevedenie s redšou perforáciou (viď obrázok)

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Spájanie žľabov KAP...H60/3 len pomocou spojok

(chýbajúci výsek na nose žľabu)! K montáži

je potrebné použiť skrutky SGK6x12.

Pozor!

Žľaby z nerezovej ocele o hrúbke 1,5 mm sú vyrobené

bez horného prelisu hrany (s pravouhlým zahnutím).

Nie je možná montáž krytu zacvaknutím do prelisu.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KAP50H60/3	3000	50	171515	12	2,09	2900
KAP100H60/3	3000	100	171516	12	2,37	5800
KAP150H60/3	3000	150	171616	6	2,88	8800
KAP200H60/3	3000	200	171716	6	3,32	11800
KAP300H60/3	3000	300	171816	6	4,31	17800
KAP400H60/3	3000	400	171916	4	5,31	23800
KAP500H60/3	3000	500	172016	2	6,29	29800
KAP600H60/3	3000	600	172116	2	7,26	35800