LZKSC100H100 Oblúk rebríka vertikálny vonkajší 90°


Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trásy.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **Možnosť výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti**

  od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

- **K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť**

  spojky tvaroviek LDCH100N a skrutky SGKM8x16.

© 2024 STRADER