

CZKMP...H50 Križovátka žľabu

Informácie:

Použitie

Rozvetvenie káblových trás.


Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
CZKMP50H50	50	811205	2	0,00
CZKMP100H50	100	811210	2	0,00