

## KKBJ...H60 Koleno žľabu 90°

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.

#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškovej fubovoľnej farby.


- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

#### • Ku montáži použite nasledujúce množstvo:

- šírka 100÷200 mm - min. 10 komplety krutiek SGKM6x12,

- šírka 300÷400 mm - min. 12 komplety krutiek SGKM6x12,

- šírka 500÷600 mm - min. 14 komplety skrutičiek SGKM6x12,



### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKBJ100H60	100	160101	20	0,41
KKBJ150H60	150	160201	10	0,58
KKBJ200H60	200	160301	10	0,79
KKBJ300H60	300	160501	10	1,30
KKBJ400H60	400	160601	10	2,20