

CZKBJ...H60 Križovatka žľabu

Informácie:





POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás s funkčnou odolonosťou v požiari.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- **Ku montáži použite nasledujúce množstvo:**

- šírka 100÷200 mm - min. 20 komplety krutiek SGKM6x12,

- šírka 300÷400 mm - min. 24 komplety krutiek SGKM6x12,

- šírka 500÷600 mm - min. 28 komplety skrutiek SGKM6x12,

E-90

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
CZKBJ100H60	**100**	**160903**	**20**	**0,48**
CZKBJ150H60	**150**	**161003**	**10**	**0,67**
CZKBJ200H60	**200**	**161103**	**10**	**0,96**
CZKBJ300H60	**300**	**161303**	**10**	**1,49**
CZKBJ400H60	**400**	**161403**	**2**	**2,28**

© 2026 STRADER