

TSJ...H50 Káblový žľab s krytom

Informácie:

Použitie

Vedenie káblových trás.


Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť/1m
TSJ100H50/3	3000	100	131009	2	50	2,64
TSJ200H50/3	3000	200	131006	2	50	3,43
TSJ300H50/3	3000	300	131008	2	50	4,22