

TSL75H75 Káblový žľab s krytom

Informácie:

Použitie

Vedenie káblových trás.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

