

LWMTSJ...H50 Oblúk káblového žľabu s krytom vnútorný 45°

Informácie:

Použitie

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
LWMTSJ50H50	50	151707	2	50	0,29
LWMTSJ100H50	100	111705	2	50	0,38
LWMTSJ150H50	150	111704	2	50	0,49
LWMTSJ200H50	200	111709	2	50	0,61