



LZTSJ...H50 Oblúk káblového žľabu s krytom vonkajší 90°**Informácie:****Použitie**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011**E** - nerezová oceľ EN 10088**Verzie:**Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
LZTSJ50H50	50	151507	2	50	0,23
LZTSJ100H50	100	111505	2	50	0,32
LZTSJ150H50	150	115505	2	50	0,40
LZTSJ200H50	200	121305	2	50	0,49