

CMR C-uholník montážny rúrok

Informácie:

Použitie

Upevňovanie rúrok ku káblovým rebrikom za pomoci strmeňov.

Materiál

S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimira STN-EN 10346: 2015-09

Na objednávku:

F - oceľ, žiarovo pozinkovaná ponorom podľa STN-EN ISO 1461: 2011,

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

