
TDKSUP...H100N Doplňujúci diel žľabu T


Informácie:

POUŽITIE
Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby





- **K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť 16 kpl. skrutiek SGKM8x16 a 3-4 kpl. skrutiek SGKM6x12 na spojenie dolnej časti tvarovky, s dnom žľabu.**
- **Rýchla a stabilná montáž.**
- **Inštalácia v akomkoľvek bode existujúcej káblovej trasy.**
- **Možnosť dotiahnutia dna káblového žľabu na spodnú časť doplňujúceho dielu T.**
- **Nízka cena.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TDKSUP200H100	**200**	**210122**	**1**	**4,50**
TDKSUP300H100	**300**	**210132**	**1**	**4,74**
TDKSUP400H100	**400**	**210142**	**1**	**5,00**
TDKSUP500H100	**500**	**210152**	**1**	**5,27**
TDKSUP600H100	**600**	**210162**	**1**	**5,54**

© 2026 STRADER