

RDLC...H45N Redukcia rebríka ľavá

Informácie:

POUŽITIE

Zmena šírky káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH45N a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RDLC200/100H45N	200	448420	2	1,77	10
RDLC300/200H45N	300	448430	2	2,01	20
RDLC400/300H45N	400	448140	2	2,24	30
RDLC500/400H45N	500	448150	2	2,48	40
RDLC600/500H45N	600	448160	2	2,70	500