CZDP...H50N Križovatka rebríka

Informácie:





Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- K montáži je potrebné použiť 8 spojok LDCH50N

  a 32 kompletov skrutiek SGKM8x14

- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.

© 2026 STRADER