RDSP...H60N Redukcia rebríka symetrická

Informácie:

POUŽITIE

Zmena šírky káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDC/LDOCH60 a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RDSP200/100H60	**200**	**467820**	**2**	**1,56**	**100**
RDSP300/200H60	**300**	**467830**	**2**	**1,73**	**200**
RDSP400/300H60	**400**	**467840**	**2**	**1,91**	**300**
RDSP500/400H60	**500**	**467850**	**2**	**2,09**	**400**
RDSP600/500H60	**600**	**467860**	**2**	**2,25**	**500**

© 2026 STRADER