


## RDPP...H120N Redukce žebříku pravá

### Informace:

**POUŽITÍ**  
Změna šířky kabelové trasy.

**MATERIÁL**  
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.  
Na objednávku:  
**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.  
**E** - antikoroziní ocel.  
**L** - lakování práškové libovolné barvy.



Při neštandardních objednávkách  
podat výměr a, b.

Při neštandardních objednávkách je potřebné zadať rozmer a, b.