

TKS...H60 T-kus drátěného žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškovou metódou libovolné barvy.

