RKKMP...H100 Redukcia žľabu uhlová

Informace:

Použitie
Zmena šírky káblových trás.

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,





Verze:

Tlouštka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
RKKMP100H100	**100**	**815110**	**2**	**0,23**
RKKMP200H100	**200**	**815120**	**2**	**0,40**

© 2026 STRADER