LPKMP...H100 Oblúk žľabu vertikálny 90°

Informace:

Použitie
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.


Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,





© 2026 STRADER