

TSL...H50 Káblový žľab s krytom


Informace:

Použitie

Vedenie káblových trás.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011**E** - nerezová oceľ EN 10088

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost/1m
TSL100H50/3	3000	100	171205	2	50	1,85
TSL200H50/3	3000	200	171204	2	50	2,96